



COMUNE DI MACOMER

Provincia di Nuoro

C.so Umberto I – Tel. 0785-790800 Fax T 0785-72895 – Cod. Fiscale 83000270914 P. IVA 00209400910

- SETTORE TECNICO -

COMUNICATO SITUAZIONE IMPIANTI TERMICI Plesso Scuola Primaria via Bechi Luserna

Si comunica che in data 16.02.2023 alle ore 9.00 è pervenuta al protocollo una comunicazione del Dirigente Scolastico con la quale si chiedeva un intervento urgente di controllo dell'impianto di riscaldamento nella scuola primaria di Padru e Lampadas;

I tecnici del Settore competente si sono prontamente attivati e hanno immediatamente effettuato un sopralluogo rilevando la presenza di odori verosimilmente derivanti dalla combustione della caldaia a gasolio con la quale si provvede a riscaldare l'edificio scolastico;

il tecnico manutentore degli impianti termici comunali, presente fin dai primi momenti del sopralluogo, ha provveduto a spegnere la caldaia e ad arieggiare i locali scolastici;

Sono state effettuate le prime verifiche in situ rilevando che gli odori provenivano da microfessure della muratura di contenimento della canna fumaria, che attraversa i locali scolastici in corrispondenza dell'andito/androne scale.

E' stato prontamente contattato il Sindaco che ha convenuto con i tecnici di sospendere fino alla completa definizione delle problematiche riscontrate le attività scolastiche nel plesso in argomento comunicando per le vie brevi che sarebbe seguita un ordinanza sindacale di chiusura della scuola per il tempo strettamente necessario ad accertare la situazione e ad intervenire per eliminare il problema riscontrato.

L'ordinanza Sindacale n. 13 del 16.02.2023 con la quale è stata disposta la chiusura della scuola primaria "Padru e Lampadas" di via Bechi Luserna, dalla giornata del 17.02.2023 fino al 22.02.2023 e comunque fino al completamento degli interventi, è stata prontamente emessa e notificata al Dirigente del Plesso scolastico e agli altri soggetti interessati.

Si precisa che i fatti accaduti sono palesemente dovuti ad un evento imprevisto e imprevedibile al quale l'Amministrazione Comunale ha prontamente dato riscontro con l'avvio delle attività con tempestività e diligenza al fine di garantire il corretto svolgimento delle lezioni in piena sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Macomer 17.02.2023

Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Sergio Garau